



Общество с ограниченной ответственностью «ПГС»

Юридический и почтовый адрес: 396336, Воронежская область,
м.р-н Новоусманский, с.п. Отрадненское, п. Отрадное, пер. Тамбовский,
д. 33, офис 1. Тел.: (473) 260-65-80, (473) 260-65-90
e-mail: pgs@celmont.ru www.pgs-electro.ru

Опросный лист на изготовление щита управления пожарным насосом

Данные заказчика

Название организации

Контактное лицо

Телефон

Email

Требования к шкафу управления

Напряжение питания	380 В	220 В		
Количество вводов электропитания	1	2 с АВР		
Количество насосов	1	2	3	Другое
Мощность / ток электропривода	P =	кВт	I =	А
Тип управления электроприводом	Прямой пуск	ПЧ	УПП	
Способ формирования сигнала управления	Сухие контакты	U упр. 12 В	U упр. 24 В	
Степень защиты оболочки IP	31	54		Другое
Подогрев корпуса шкафа	Да	Нет		